

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

Produkt: Aidol Treppen- & Parkettlack, Art. Nr. 2390, seidenglänzend; ohne Härter,
Spritzauftrag auf Buche 2x 150 g/m²

Aidol Treppen- & Parkettlack, Art. Nr. 2391, seidenmatt, ohne Härter,
Spritzauftrag auf Buche 2x 150 g/m²

Auftraggeber: Fa. Remmers, Postfach 1255, 49624 Lönigen


Auftrag: Untersuchungen an Holzfußböden

Prüfmethodik: Bestimmung der Brandbeständigkeit gemäß DIN 4102


Prüfbericht: 269801

Prüfergebnis: Die Anforderungen an die Brandklasse B2 gemäß DIN 4102 wurden
eingehalten.

Dresden, 17.07.2003


Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter